Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Lille Næstved Vandværk
Edith Rodes Vej 74
4700 Næstved
Att.: Anders Hillerup

Rapportnr.: AR-16-CA-00457480-01
Batchnr.: EUDKVE-00457480
Kundenr.: CA0005710
Modt. dato: 19.08.2016

Analyserapport

Prøvested: Lille Næstved Vandværk Vandværk - 55904 - V20001800 / 4373001800
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 19.08.2016 kl. 09:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MJ1
Analyseperiode: 19.08.2016 - 23.08.2016

Prøvemærke: afgang filter 3

Lab prøvenr:	**80376602**	**Enhed**	**Kravværdier ** Min.**	**Max.**	**DL.**	**Metode**	**¤) Um (%)**
Opfølgning til Lab prøvenr:	80339021					*	
Mikrobiologi							
Kimtal ved 22 °C	1	CFU/ml		50	1	ISO 6222	
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5	A

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:
Næstved Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

23.08.2016

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.